

**BT302 缓释型聚羧酸保坍型母液检测报告**  
**BT-302 PCE Slump Retention Slow Release liquid Inspection Reports**

生产批号: Batch No: 20211010

出厂型号 Product Number: BT-302

**1. 匀质性指标 Homogeneity Indicator**

项目 Item	指标 Standard	项目 Item	指标 Standard
外观 Outlook	无色或者淡黄色 液体 Colorless or light yellow liquid	初始净浆流动度 Initial Neat Cement Grout Flow Ability	0mm
PH 值 PH Value	4.9	1H 净浆流动度 1H Initial Neat Cement Grout Flow Ability	210mm
固含量 % Solid Content	40±1	氯离子含量% Chloride Ions Content	0.004

**2. 掺外加剂混凝土指标 Concrete admixtures Index**

试验项目 Test Item	国标一等品 National Standard First Class	检测结果 Test Result
减水率% Water Reduction	≥25	5
密度 g/cm3 Density	1.07±0.02	1.075
碱含量% Alkali Content	≤10.0	0.68
硫酸钠含量 % sodium sulfate content	≤5.0	0.45
抗压强度比 Compressive Strength Ratio	3d	≥160
	7d	≥150
	28d	≥140
对钢筋的腐蚀作用 Corrosion To Steel bars	无 None	无 None
备注 Mark	本实验结果仅供参考, 需要客户根据实际进行实验 施工 The experimental results are for reference only, and customers are required to carry out experimental construction according to the actual situation	
执行标准 Standard	GB 8076-2008 《混凝土外加剂》	